점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

■ 업체 정보			
업체명	SKB 수원팔달국사	소재지	경기도 수원
담당자	이상진 과장 (UNA)	연락처	010-9304-8840
방문목적	저전압 및 내부저항 상승(AS)	방문일자	2023.05.15
■ 점검 현황			
제품명	ESP200-12(+)	설치수량	60EA(30EA x 2조)
제조일/설치일	230110 / 230227	설치장소/용도	UPS용 (2층) 1,2조
충전 전압/전류	401.9[V] / DC:0[A], AC:0[A]	내부 저항	2.035 ~ 26.09[mΩ]
~~방전 전압/전류~~	12.15 ~ 13.50 [V]	비중/온도	25~26[°C]
설치 상태	5단x6열	외관 상태	양호

■ 점검 결과

2조 #20번 전압: 12.15[V], 내부저항: 26.09[mΩ]으로 다른 전지에 비해 저전압 및 내부저항 상승하여 열등셀로 추정되어 무상교체 진행예정입니다.
이외에 나머지 전지는 전반적으로 제품 상태 양호합니다.

상기 점검결과를 확인 하였습니다 이 상진 (인)

■ 확인 사항

■ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩ ✓

비 추천 | 추천 | 강력 추천

■ 추천 사유 : ☑ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 ☑ 서비스 □ 브랜드 이미지

■ 비추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

■ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 □ 30대 □ 40대 ☑ 50 대 □ 60대 이상

2023-03-13 08:45:52