점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

■ 업체 정보

업체명	한전 인천본부 계양변전소	소재지	인천
담당자	안병형	연락처	010-3294-2472
방문목적	누액점검	방문일자	2023.06.20

■ 점검 현황

제품명	ESP 100-12	설치수량	4EA
제조일/설치일	211115/220308	설치장소/용도	통신용 충전기
충전 전압/전류	53.32[V] / DC:0[A], AC:0[A]	내부 저항	3.20 ~3.32[mΩ]
방전 전압/전류	13.31~13.34[V]	비중/온도	24~25[℃]
설치 상태	2단x2열	외관 상태	단자 구리스

■ 점검 결과

누액 의심 점검 요청 → 누액X, 단자부 구리스 및 이물질 추정

전압, 내부저항 상태 양호함. 배터리 성능 이상없음

상기 점검결과를 확인 하였습니다 안병형 (인)

■ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : ☑ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☑ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : ☐ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? ☐ 20대 ☐ 30대 ☑ 40대 ☐ 50 대 ☐ 60대 이상