점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

□ 업체 정보

업체명	롯데백화점 판악점	소재지	서울
담당자	안희수	연락처	010-4600-3538
방문목적	BS 점검	방문일자	2023.06.19

□ 점검 현황

제품명	ESH200 / ESP200	설치수량	9EA / 8EA
제조일/설치일	171208C / 190606	설치장소/용도	정류기용 / 발전기용
충전 전압/전류	DC: 0[V], AC: 0[A]	내부 저항	7.07 ~ 15.19[mΩ] / 2.13~2.94[mΩ]
방전 전압/전류	12.48~14.38[V] / 13.09~13.30[V]	비중/온도	30~33[℃]
설치 상태	양호	외관 상태	양호

□ 점검 결과

수명종료로 추정되어 교체시 반송예정.

상기 점검결과를 확인 하였습니다 안희수 (인)

□ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : ☑ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : □ 품질 □ 수명 ☑ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 □ 30대 ☑ 40대 □ 50대 □ 60대 이상