

점검 확인서



□ 업체 정보			
업체명	전문건설공제조합 본사	소재지	서울 동작구
담당자	손범영 전기과장 (동우유나온)	연락처	010-5245-9605
방문목적	진압, 내박저항 측정 (BS)	방문일자	2023. 08. 07

□ 점검 현황			
제품명	V6S250/ESP200/ RP200(L)/V6S400	설치수량	55대 / 18대 / 8대 / 120대
제조일/설치일	110611 / 220608 / KA2E09 / Ino608	설치장소/용도	B6층 전계실 / 식비저장용 외
충전 전압/전류	DC: 1[A], AC: 0.8[A] / DC: 3[A], AC: 3.5[A]	배분 개월	
방전 전압/전류		비중/온도	24~25[°C] / 31~32[°C]
설치 상태	2단	외관 상태	양호 / 20~22[°C]

□ 점검 결과	
<p>충전 V: 12.3[V] / 239.5[V] / 26.89 ~ 27.02[V] / 266[V]</p> <p>데이터 분석 후 소견서 발송 예정</p>	
상기 점검결과를 확인 하였습니다 손범영 (인)	

□ 확인 사항	
□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요	
0 --- ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩	
<input type="checkbox"/> 비추천	<input type="checkbox"/> 추천
<input checked="" type="checkbox"/> 강력 추천	

□ 추천 사유 : <input checked="" type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지
□ 비추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지
□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? <input type="checkbox"/> 20대 <input type="checkbox"/> 30대 <input type="checkbox"/> 40대 <input type="checkbox"/> 50대 <input checked="" type="checkbox"/> 60대 이상