

점검 확인서



■ 업체 정보			
업체명	정북서울정사	소재지	서울 종로구
담당자	엄재보	연락처	010-8936-6057
방문목적	배터리 점검 (저전압 및 전압(전류))		방문일자
2023. 03. 13			
■ 점검 현황			
제품명	ESp200-12	설치수량	30EA
제조일/설치일	220706 (220725)	설치장소/용도	UPS실
충전 전압/전류	DC: 1.8[A], AC: 1.9[A], 충전V: 39.48[V]	내부 저항	2.158 ~ 2.392
방전 전압/전류	-	(12.91 ~ 13.40[V])	비중/온도
		19 ~ 24[°C]	
설치 상태	5단 6연	외관 상태	양호
■ 점검 결과			
<p>충전전압 : 39.48[V]로 당사 권장 충전전압 (399.6[V] 대비) ^{2.0} _{2.0} 낮음 ↳ 조정권고 (일체형 전기 특성상 전압전차 발생 할수있음은 설명) 전압, 내부저항 당사 관리기준 범위내로 배터리 성능 이상없음 ↳ 소진서 발송 예정</p>			
상기 점검결과를 확인 하였습니다 엄재보 (인)			
■ 확인 사항			
<p>■ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~ 10점 사이로 선택해 주세요</p>			
<p>○ --- ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩</p>			
비추천		추천	강력 추천
<p>■ 추천 사유 : <input checked="" type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지</p>			
<p>■ 비추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지</p>			
<p>■ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? <input type="checkbox"/> 20대 <input type="checkbox"/> 30대 <input type="checkbox"/> 40대 <input checked="" type="checkbox"/> 50대 <input type="checkbox"/> 60대 이상</p>			