

점검 확인서



□ 업체 정보			
업체명	가스컴테크놀로지	소재지	충청남도 천안시
담당자	윤정섭 부장	연락처	010-8733-2371
방문목적	VCE740 점검	방문일자	23.03.14
□ 점검 현황			
제품명	VCE740	설치수량	1 set
제조일/설치일	22.02.17 / 22.02.21	설치장소/용도	
충전 전압/전류		내부 저항	-
방전 전압/전류		비중/온도	
설치 상태	양호	외관 상태	양호
□ 점검 결과			
탭 380 → 400 조정 후 충전 인가전압 393 ~ 395V 배터리 이상없음			
상기 점검결과를 확인 하였습니다 윤정섭 (인)			
□ 확인 사항			
□ 로켓트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요			
○ --- ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩			
<input type="checkbox"/> 비추천		<input checked="" type="checkbox"/> 추천	<input type="checkbox"/> 강력 추천
□ 추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 비추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? <input type="checkbox"/> 20대 <input type="checkbox"/> 30대 <input type="checkbox"/> 40대 <input type="checkbox"/> 50대 <input type="checkbox"/> 60대 이상			