

점검 확인서



■ 업체 정보			
업체명	두암주공4단지	소재지	광주
담당자	김병택 과장님	연락처	
방문목적	충전지 점검	방문일자	3/15
■ 점검 현황			
제품명	ESp80(+) 9A	설치수량	13
제조일/설치일	2022. 06. 23 / 2022. 09. 20 2019. 11. 21 / 2020. 01. 27	설치장소/용도	비상발전기, 정류기
충전 전압/전류	13.32V/cell	내부 저항	2.42~2.56 / 2.04~2.14
방전 전압/전류		비중/온도	
설치 상태	양호	외관 상태	양호
■ 점검 결과			
충전지 이상없음, 여름철 온도 관리 요청			
상기 점검결과를 확인 하였습니다.  (인)			
■ 확인 사항			
■ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요 ☒ 0 --- ☐ 1 --- ☐ 2 --- ☐ 3 --- ☐ 4 --- ☐ 5 --- ☐ 6 --- ☐ 7 --- ☐ 8 --- ☐ 9 --- ☒ 10 비 추천 추천 강력 추천			
■ 추천 사유 : ☒ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☒ 서비스 ☒ 브랜드 이미지			
■ 비추천 사유 : ☐ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지			
■ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☒ 50대 ☐ 60대 이상			