

# 점검 확인서

**SEBANG**

세방전지(주)

□ 업체 정보			
업체명	KBS 전력운영부	소재지	서울 여의도
담당자	최준환	연락처	010-9091-2735
방문목적	리튬압	방문일자	2023. 09. 11 (월)
□ 점검 현황			
제품명	ESP200-12	설치수량	460EA (230EA x 2조)
제조일/설치일	181113	설치장소/용도	VPS3-A, 3-B
충전 전압/전류	DC: 0[A], AC: 0[A]	내부 재함	
방전 전압/전류		비중/온도	23~24[°C] / 25~27[°C]
설치 상태	5단 x 46열	외관 상태	
□ 점검 결과			
UPS 3-A #117번 (13.14[V], 3.14[mA]), UPS 3-B #32번 (11.25[V], 3.73[mA]), #37번 (11.16[V], 3.51[mA]), #60번 (11.11[V], 3.17[mA]), #114번 (11.03[V], 2.93[mA]), #136번 (13.14[V], 3.32[mA]) 관련 내용 데이터복싱후 소변서 발송예정. 상기 점검결과를 확인 하였습니다 최 준환 (인)			
□ 확인 사항			
□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요 ①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩			
<input type="checkbox"/> 비추천		<input type="checkbox"/> 추천	
<input type="checkbox"/> 강력추천		<input checked="" type="checkbox"/>	
□ 추천 사유 : <input checked="" type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 비추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? <input type="checkbox"/> 20대 <input type="checkbox"/> 30대 <input checked="" type="checkbox"/> 40대 <input type="checkbox"/> 50대 <input type="checkbox"/> 60대 이상			